



Утверждаю
 Директор
 МУП «Теплоком»
 М. Р. Гасанов

«9» апреля 2013г

График

**проведения весенних гидравлических испытаний
 трубопроводов тепловых сетей МУП «Теплоком»**

№ п/п	Наименование котельной	Дата проведения	Режим проведения
1	Котельная №1	23 – 26 апреля	обеспечить циркуляцию сетевой воды необходимых параметров ($T=20^{\circ}C$, $P=1,25 \times P_{раб} \text{ КГ/СМ}^2$) с 9 ⁰⁰ ч - 17 ⁰⁰ ч
2	Котельная №2	23 – 26 апреля	обеспечить циркуляцию сетевой воды необходимых параметров ($T=20^{\circ}C$, $P=1,25 \times P_{раб} \text{ КГ/СМ}^2$) с 9 ⁰⁰ ч - 17 ⁰⁰ ч
3	Котельная ТКУ	23– 26 апреля	обеспечить циркуляцию сетевой воды необходимых параметров ($T=20^{\circ}C$, $P=1,25 \times P_{раб} \text{ КГ/СМ}^2$) с 9 ⁰⁰ ч - 17 ⁰⁰ ч
4	Котельная Ивановского детского дома	23 – 26 апреля	обеспечить циркуляцию сетевой воды необходимых параметров ($T=20^{\circ}C$, $P=1,25 \times P_{раб} \text{ КГ/СМ}^2$) с 9 ⁰⁰ ч - 17 ⁰⁰ ч